



ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 KGR  
Π.Ε. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ  
EXIT ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΥΤΗΣ  
ΑΒΓΔΕ = 4.89 + 1.30 + 3.33 = 9.52 < 25.00M

ΕΡΓΟ :  
ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ  
ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΘΕΣΗ :  
ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :  
ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ : αρχιτέκτων μηχανικός  
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : αρχιτέκτων μηχανικός  
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : μηχανολόγος μηχανικός  
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : πολιτικός μηχανικός

ΘΕΜΑ :  
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

αριθμός σχεδίου

ΠΑΘ2

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1 : 50

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ  
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.Ε. 116154  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 15 - Τ.Κ. 71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
ΤΗΛ. 697 3560050  
Α.Φ.Μ. 119644038 - ΔΟΥ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ